


10 15 m ———— Maßstab: 1:300 Stand: 26.09.2024

H-ID: 110-1009

Ober.-H.



Gemeinde: Gemeinde Blowatz

Bauart: Oberflur Hydrant

**Durchfluss:** min. 96 m³/h **Art der Oberfläche:** keine Angabe

Standort: Robertsdorf

**Notizen:** Notfallnummer Zweckverband Wismar: 0172 3223381

Dieses Standortblatt stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des zuständigen Wasserversorgers dar! Alle Angaben ohne Gewähr.