



Kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG!

1106-DMBK



Gemeinde: Gemeinde Bad Kleinen

Bauart: Oberflur Hydrant

Durchfluss: Keine Angabe

Art der Oberfläche: keine Angabe

Standort: auf dem Gelände der Schweinemastanlage

Notizen: Es liegen keine Verträge mit dem zuständigen Wasserversorger vor, daher ist dieser Hydrant kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG! Die Verwendung für den Erstangriff nach §7 BrSchG ist mit dem Wasserversorger abzustimmen. Bei Verwendung ist außerdem eine sofortige Mitteilung über die entsprechende Notfallnummer des Wasserversorgers zu veranlassen. Notfallnummer Tierzucht Gut Losten: Tierzucht Gut Losten