




Kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG!



Gemeinde: Gemeinde Dorf Mecklenburg

Bauart: Unterflur Hydrant

Durchfluss: Keine Angabe

Art der Oberfläche: keine Angabe

Standort: Schweriner Straße Steffin

Notizen: Es liegen keine Verträge mit dem zuständigen Wasserversorger vor, daher ist dieser Hydrant kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG! Die Verwendung für den Erstangriff nach §7 BrSchG ist mit dem Wasserversorger abzustimmen. Bei Verwendung ist außerdem eine sofortige Mitteilung über die entsprechende Notfallnummer des Wasserversorgers zu veranlassen. Notfallnummer Zweckverband Wismar: 0172 3223381