



Gemeinde: Gemeinde Züsow	Bauart: Unterflur Hydrant
Durchfluss: min. 24 m ³ /h	Art der Oberfläche: keine Angabe
Standort: Dorfstraße Teplitz	
Notizen: Notfallnummer Zweckverband Wismar: 0172 3223381	
Dieses Standortblatt stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des zuständigen Wasserversorgers dar! Alle Angaben ohne Gewähr.	