




**Kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG!**



**Gemeinde:** Gemeinde Ostseebad Insel Poel

**Bauart:** Unterflur Hydrant

**Durchfluss:** Keine Angabe

**Art der Oberfläche:** keine Angabe

**Standort:** Kieckelbergstraße

**Notizen:** Es liegen keine Verträge mit dem zuständigen Wasserversorger vor, daher ist dieser Hydrant kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG! Die Verwendung für den Erstangriff nach §7 BrSchG ist mit dem Wasserversorger abzustimmen. Bei Verwendung ist außerdem eine sofortige Mitteilung über die entsprechende Notfallnummer des Wasserversorgers zu veranlassen. Notfallnummer Zweckverband Wismar: 0172 3223381