



Gemeinde: Gemeinde Lüdersdorf	Bauart: Unterflurhydrant
Durchfluss: min. 48 m ³ /h	Art der Oberfläche: Pflaster
Standort: gegenüber Kita	
Notizen: Notfallnummer Zweckverband Grevesmühlen: 03881 7570	