



Gemeinde: Gemeinde Ostseebad Boltenhagen	Bauart: Unterflurhydrant
Durchfluss: min. 96 m ³ /h	Art der Oberfläche: Rasen
Standort: Sanitas Ostseeklinik	
Notizen: Notfallnummer Zweckverband Grevesmühlen: 03881 7570	