



Kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG!

WA02945515

Gemeinde: Gemeinde Menzendorf	Bauart: Unterflurhydrant
Durchfluss: Keine Angabe	Art der Oberfläche: Pflaster
Standort: Grieben -Menzendorf, vom SK nach Roduchelstorf 680m Richtung Mezend.,rechts	
Notizen: Es liegen keine Verträge mit dem zuständigen Wasserversorger vor, daher ist dieser Hydrant kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG! Die Verwendung für den Erstangriff nach §7 BrSchG ist mit dem Wasserversorger abzustimmen. Bei Verwendung ist außerdem eine sofortige Mitteilung über die entsprechende Notfallnummer des Wasserversorgers zu veranlassen. Notfallnummer Zweckverband Grevesmühlen: 03881 7570	
Dieses Standortblatt stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des zuständigen Wasserversorgers dar! Alle Angaben ohne Gewähr.	