

10 15 m Maßstab: 1:300 Stand: 06.05.2025

H-ID: 02001-1068

Unter.-H.



Gemeinde: Stadt Dassow **Bauart:** Unterflurhydrant

Durchfluss: min. 48 m³/h **Art der Oberfläche:** keine Angabe

Standort: gegenüber von Haus 15a

Notizen: Notfallnummer Zweckverband Grevesmühlen: 03881 7570

Dieses Standortblatt stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des zuständigen Wasserversorgers dar! Alle Angaben ohne Gewähr.