



|  |   |
|--|---|
| <b>Gemeinde:</b> Stadt Neukloster  | <b>Bauart:</b> Unterflur Hydrant        |
| <b>Durchfluss:</b> 24 m <sup>3</sup> /h gemessen bei 1,5 bar   | <b>Art der Oberfläche:</b> keine Angabe |
| <b>Standort:</b> Ravensruh   |   |
| <b>Notizen:</b> Bei der Verwendung des Hydranten ist der Bereitschaftsdienst zu informieren.<br>Eine Unterschreitung des Mindestdruck von 1,5 bar ist untersagt!<br>Im Brandfall ist eine Druckerhöhung durch den Zweckverband technisch nicht möglich.<br><br>Bereitschaftsdienst Zweckverband Wismar: 0172 3223381 |   |
| Dieses Standortblatt stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des zuständigen Wasserversorgers dar! Alle Angaben ohne Gewähr.  |   |