



Kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG!



Gemeinde: Gemeinde Bad Kleinen	Bauart: Oberflur Hydrant
Durchfluss: Keine Angabe	Art der Oberfläche: keine Angabe
Standort: auf dem Gelände der Schweinemastanlage	
Notizen: Es liegt keine Vereinbarung mit dem zuständigen Wasserversorger vor. Demnach ist dieser Hydrant kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG! Eine Verwendung nach §7 BrSchG ist mit dem Wasserversorger abzustimmen und unverzüglich mitzuteilen. Notfallnummer Tierzucht Gut Losten: Tierzucht Gut Losten	
Dieses Standortblatt stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des zuständigen Wasserversorgers dar! Alle Angaben ohne Gewähr.	