



**Kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG!**



**Gemeinde:** Gemeinde Alt Meteln

**Bauart:** Unterflur Hydrant

**Durchfluss:** Keine Angabe

**Art der Oberfläche:** Rasen

**Standort:** am Ende der Straße rechts

**Notizen:** Es liegt keine Vereinbarung mit dem zuständigen Wasserversorger vor. Demnach ist dieser Hydrant kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG! Eine Verwendung nach §7 BrSchG ist mit dem Wasserversorger abzustimmen und unverzüglich mitzuteilen.  
Notfallnummer Zweckverband Schweriner Umland: 0385 755111