



Kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG!

Cramonshagen

2110-ZVSU

Gemeinde: Gemeinde Cramonshagen	Bauart: Unterflur Hydrant
Durchfluss: Keine Angabe	Art der Oberfläche: Pflaster
Standort: zwischen Straße und Feld, hinter der Leitplanke	
Notizen: Es liegt keine Vereinbarung mit dem zuständigen Wasserversorger vor. Demnach ist dieser Hydrant kein Löschwasser-Hydrant nach §2 BrSchG! Eine Verwendung nach §7 BrSchG ist mit dem Wasserversorger abzustimmen und unverzüglich mitzuteilen. Notfallnummer Zweckverband Schweriner Umland: 0385 755111	
Dieses Standortblatt stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des zuständigen Wasserversorgers dar! Alle Angaben ohne Gewähr.	