



<b>Gemeinde:</b> Gemeinde Bobitz	<b>Bauart:</b> Oberflur Hydrant
<b>Durchfluss:</b> 24 m <sup>3</sup> /h gemessen bei 1,5 bar	<b>Art der Oberfläche:</b> keine Angabe
<b>Standort:</b> Rambower Straße	
<b>Notizen:</b> Bei der Verwendung des Hydranten ist der Bereitschaftsdienst zu informieren. Eine Unterschreitung des Mindestdruck von 1,5 bar ist untersagt! Im Brandfall ist eine Druckerhöhung durch den Zweckverband technisch nicht möglich.  Bereitschaftsdienst Zweckverband Wismar: 0172 3223381	
<b>Dieses Standortblatt stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des zuständigen Wasserversorgers dar! Alle Angaben ohne Gewähr.</b>	