



Gemeinde: Gemeinde Kalkhorst	Bauart: Unterflurhydrant
Durchfluss: max. 48 m ³ /h	Art der Oberfläche: keine Angabe
Standort: in der Einfahrt zum Buchenweg	
Notizen: Notfallnummer Zweckverband Grevesmühlen: 03881 7570	
Dieses Standortblatt stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des zuständigen Wasserversorgers dar! Alle Angaben ohne Gewähr.	