



**Gemeinde:** Gemeinde Dorf Mecklenburg

**Bauart:** Unterflur Hydrant

**Durchfluss:** 12 m<sup>3</sup>/h gemessen bei 1,5 bar

**Art der Oberfläche:** keine Angabe

**Standort:** Zum Mühlenteich

**Notizen:** Bei der Verwendung des Hydranten ist der Bereitschaftsdienst zu informieren.  
Eine Unterschreitung des Mindestdruck von 1,5 bar ist untersagt!  
Im Brandfall ist eine Druckerhöhung durch den Zweckverband technisch nicht möglich.

Bereitschaftsdienst Zweckverband Wismar: 0172 3223381