


10 15 m Maßstab: 1:300 Stand: 06.05.2025

H-ID: 77001-5000

Unter.-H.



Gemeinde: Gemeinde Siemz-Niendorf **Bauart:** Unterflurhydrant

Durchfluss: min. 48 m³/h **Art der Oberfläche:** keine Angabe

Standort: an der DS

Notizen: Notfallnummer Zweckverband Grevesmühlen: 03881 7570

Dieses Standortblatt stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des zuständigen Wasserversorgers dar! Alle Angaben ohne Gewähr.