



| | |
|--|---|
| Gemeinde: Gemeinde Selmsdorf | Bauart: Unterflurhydrant |
| Durchfluss: min. 48 m ³ /h | Art der Oberfläche: keine Angabe |
| Standort: Selmsdorf GWG Ringstraße 4 | |
| Notizen: Notfallnummer Zweckverband Grevesmühlen: 03881 7570 | |
| Dieses Standortblatt stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des zuständigen Wasserversorgers dar! Alle Angaben ohne Gewähr. | |