



Gemeinde: Gemeinde Kalkhorst	Bauart: Unterflurhydrant
Durchfluss: min. 48 m ³ /h	Art der Oberfläche: keine Angabe
Standort: am Rosenhof, Zufahrt zum HB , Messung bis 0 bar Eingangsdruck ,bei 1,5bar ca. 28m ³ /h	
Notizen: Notfallnummer Zweckverband Grevesmühlen: 03881 7570	
Dieses Standortblatt stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des zuständigen Wasserversorgers dar! Alle Angaben ohne Gewähr.	