



|  |   |
|--|---|
| <b>Gemeinde:</b> Gemeinde Ostseebad Boltenhagen  | <b>Bauart:</b> Unterflurhydrant         |
| <b>Durchfluss:</b> min. 48 m <sup>3</sup> /h   | <b>Art der Oberfläche:</b> keine Angabe |
| <b>Standort:</b> rechts von der Auffahrt   |   |
| <b>Notizen:</b> Notfallnummer Zweckverband Grevesmühlen: 03881 7570  |   |
| <b>Dieses Standortblatt stellt keine verbindliche Bestandsauskunft des zuständigen Wasserversorgers dar! Alle Angaben ohne Gewähr.</b> |   |