



Gemeinde: Stepenitztal

Bauart: Unterflurhydrant

Durchfluss: min. 48 m³/h

Art der Oberfläche: keine Angabe

Standort: keine Angabe

Notizen: Notfallnummer Zweckverband Grevesmühlen: 03881 7570